


POZICIJA	NAZIV	PROIZVAJALEC	TIP	KW / V / A	KOS
NI.1,NI.2.1	ŽIČNI POSLUŽEVALNI PANEI	HITACHI	PC P2HTE	-/-/-	2
NI.N2	NOTRANJA KANALSKA KLIMA	HITACHI	KPI 10021	0,54/230/-	2
V3	CEVNI VENTILATOR	SYSTEMAIR	K 160 E2-A1	0,076/230/0,33	1
V4	CEVNI VENTILATOR	SYSTEMAIR	K 125 E2-A1	0,024/230/0,11	1
RV	REGULATOR VRTILJAJEV	SYSTEMAIR	MTY	-/230/-	2
PU	PROGRAMSKA URA				1
EG	ELEKTRO GRELNİK Z REGULACIJO	SYSTEMAIR	REH 250-3	3,0/230/-	2
ZEI,ZEZ	ZUN. ENOTA MULTIZONA	HITACHI	RAM-72 OH5	2,48/230/-	2
NE1,NE2,NE2.2	NOTR. KASETNA ENOTA	HITACHI	RAI-50NH5	-/-/-	2
NE2.1	NOTR. KASETNA ENOTA	HITACHI	RAI-35NH5	-/-/-	3

 <b>GEP klima tehnika</b> GEP klima tehnika d.o.o. 2000 MARIBOR Ulica heroja Strane 1 2000 MARIBOR tel.: (02) 460 51 00 e-mail: gep.klima@iol.net		<b>GEP klima tehnika d.o.o.</b> GEP klima tehnika 2000 MARIBOR Ulica heroja Strane 1 2000 MARIBOR tel.: (02) 460 51 00 e-mail: gep.klima@iol.net	
INVESTITOR	MESTNA OBČINA MARIBOR	NASLOV RISE	FUNKCIONALNA SHEMA
NAZIV OBJEKTA	VRTEC KOROŠKA VRATA - ENOTA SMETANOVA	VRSTA NAČRTA:	STRUJNE INSTALACIJE PREZRAČEVANJE
ODGOVORNI VOJDA PROJEKTA	BOJAN KRAJČNER univ.dipl.inž.gr.	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	G - 0107
ODGOVORNI PROJEKTANT	Aco VUKOVIČ, univ.dipl.inž.str.	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	S - 0758
PROJEKTANT			
VRSTA PROJEKTA	PZI	ŠTEVILKA PROJEKTA	154 / 07
		ŠTEVILKA NAČRTA	G-01/12-07
		MERILO	1:50
		DATUM	
		DATUM	11.12.2007
		ŠTEVILKA RISE	03